













Организация проектировщик	<b>Вставка электроизолирующая (ВЭИ) DN400</b>	<b>Опросный лист</b>	117
Факс: (473) 226-36-04			
Тел.: (473) 226-34-45			
E-mail: ruk@gasp.ru			
Заказчик:	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»		
Генпроектировщик:	АО «Газпроектинжиниринг»		
Завод-изготовитель:			
Объект:	Модернизация ГРС «Уваровичи»		
Согласовано:			
Эксплуатирующая организация		Филиал «Гомельское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	
Заказчик		ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	
Генпроектировщик		АО «Газпроектинжиниринг» Разработал  /О.И. Котляров/ Главный специалист  /Е.В. Дубинкина/ Нормоконтролер  /Т.В. Захарова/ Главный инженер проекта  /А.Н. Бондарев/	

Характеристики оборудования приведены на конкретный объект. Данный опросный лист подписывается главным инженером проекта Генпроектировщика, представителем Заказчика и представителем завода-изготовителя с указанием согласующей организации, должности подписанта, даты, подписи с расшифровкой ФИО и печатью завода-изготовителя.

Таблица регистрации изменений								
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных				
2	-	Все	-	-	3	1696-19		18.10.19

Согласовано	18.10.19
	
	Поздников
Гл. спец. 10	

Взам. инв. №	196140
Подп. и дата	
Инв. № подл.	198812

13287.РП.0.000.0-ТХ.ТХГ.ОЛ.3					
Модернизация ГРС «Уваровичи»					
2	-	Зам.	1696-19		18.10.19
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Котляров			18.10.19
Пров.		Селезнев			18.10.19
Гл. спец.		Дубинкина			18.10.19
Н. контр.		Захарова			18.10.19
Площадка ГРС			Стадия	Лист	Листов
			С	1	3
Опросный лист на вставку электроизолирующую (ВЭИ) DN400			 АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»		

№ п.п.		Параметр	Значение		118																		
1		Характеристики окружающей среды																					
1.1		Температура окружающего воздуха в месте эксплуатации ВЭИ (min...max), °C	-35...+38																				
1.2		Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	«У» от -40°C до +60°C																				
1.3		Категория размещения по ГОСТ 15150-69	5																				
1.4		Сейсмичность района эксплуатации (баллы по шкале MSK-64)	6																				
2		Общие требования																					
2.1		Количество, шт.	1																				
2.2		Срок службы изделия, лет	не менее 33																				
2.3		Место установки (надземно или подземно)	подземно																				
2.4		Присоединение к трубопроводу	под приварку																				
2.5		Разделка сварных кромок концевых патрубков	СНиП III-42-80 СТО Газпром 2-2.2-136-2007																				
2.6		Наружное покрытие	антикоррозионное покрытие усиленного типа, в соответствии с Единым реестром МТР ПАО «Газпром»																				
2.7		Внутреннее покрытие	без покрытия																				
2.8		Классификация вставки (муфты) электроизолирующей по допустимым механическим нагрузкам (п.п.6.3.1 и 6.3.2 Временных технических требований ОАО «Газпром» к вставкам (муфтам) электроизолирующим, утв. 28.04.2010)	категория А – для вставок (муфт) электроизолирующих, выдерживающих повышенные механические нагрузки																				
2.9		Искроразрядник	да																				
2.10		Устройство молниезащиты	не требуется																				
2.11		Контрольно-измерительный пункт	да КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-XXX*Сх22-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 в комплекте с двумя электродами сравнения и модулем контроля искроразрядника																				
2.12		XXX – цвет крышки клеммного терминала КИП (в соответствии с п.5.1.1.7 Временных технических требований ОАО «Газпром» к контрольно-измерительным пунктам для электрохимической защиты трубопроводов, утв. 21.03.2013 г.		«жлт»	желтый – для магистральных трубопроводов																		
			✓	«крс»	красный – для газораспределительных газопроводов																		
				«син»	синий – для трубопроводов объектов добычи																		
				«зел»	зеленый – для трубопроводов подземного хранения газа																		
<table><tr><td>Инд. № подл.</td><td>198812</td><td>Подп. и дата</td><td></td><td>Взам. инв. №</td><td>196140</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>Зам.</td><td>1696-19</td><td></td><td>18.10.19</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Коп. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>						Инд. № подл.	198812	Подп. и дата		Взам. инв. №	196140	2	-	Зам.	1696-19		18.10.19	Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Инд. № подл.	198812	Подп. и дата		Взам. инв. №	196140																		
2	-	Зам.	1696-19		18.10.19																		
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата																		
13287.РП.0.000.0-ТХ.ТХГ.ОЛ.3					Лист 2																		



119Лист

13287.РП.0.000.0-ТХ.ТХГ.ОЛ.3

3

