

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Кому: КУППАПП «Каменецкая архитектура»

Адрес: ул. Ленина, 12,
225051, г. Каменец

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ № 30 на проектирование

Наименование объекта, адрес: «Реконструкция разгрузочной скважины №136 Прибугского ПХГ».

25 июня 2020 г.

г.Брест

(населенный пункт)

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Оборудовать помещения (иные части) объекта автоматическими установками:

1.1. пожаротушения *нет*;

1.2. пожарной сигнализации *нет*;

1.3. оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией: *нет*.

2. При разработке проектной документации предусмотреть соблюдение требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, предусмотренных в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

3. Подтвердить пожарно-технические показатели, а также соответствие строительных конструкций, материалов, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения обязательным требованиям безопасности сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), протоколами испытаний в соответствии с действующим законодательством.

Настоящие технические требования действуют:

в течение двух лет – с даты их выдачи до начала проектирования;

и далее после начала проектирования – до приемки объекта в эксплуатацию.

Главный государственный инспектор Брестской области по пожарному надзору

О.И.Лашко

