

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер –  
заместитель начальника филиала  
«Несвижское УМГ»  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

И.И. Платун

25 . 02 . 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3 от 22.02.2021г.  
по текущему ремонту объектов

1. **Наименование объектов:** ЦАТС «Harris» 20-20 МАР База УМГ;
2. **Инвентарный номер:** 2071.
3. **Местонахождение:** База УМГ г. Несвиж.
4. **Краткая характеристика объекта:** ЦАТС «Harris» 20-20 МАР эксплуатируется с 2001 года и в своем составе содержит источники бесперебойного питания с аккумуляторами батареями.
5. **Дата проведения последнего текущего ремонта:** 2 квартал 2017г.
6. **Дата проведения, планируемого ремонта:** 2 квартал 2022г.
7. **Наименование работ:** Ремонт электропитающих устройств связи (ЭПУС) филиала «Несвижское УМГ».

Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	МВЗ	Инвентарный номер	Срок полезного использования
2001	2120403020	2071	-

В процессе осмотра вышеназванного объекта, на основании актов контрольного заряд-разряда АКБ в соответствии с СТП СФШИ 02.78-2014, комиссией обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования, приборов	Ед. изм.	Кол-во	Выявленные дефекты
1	Аккумуляторные батареи Marathon XL12V70	шт.	16	имеют отстающие и ограничивающие элементы.

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией определён объем работ по текущему ремонту ЭПУС филиала «Несвижское УМГ»:


№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж аккумуляторов	шт.	16	
2	Ремонт неисправных элементов (замена)	шт.	16	
3	Монтаж перемычек на аккумуляторы	шт.	16	

№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
4	Контрольный заряд-разряд аккумуляторов	шт.	16	

Председатель комиссии:

Начальник службы связи


(должность)

  
\_\_\_\_\_  
Д.В.Мурза  
(подпись) (И.О.Ф.)

Члены комиссии:


Инженер электросвязи

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
А.И.Мамонько  
(подпись) (И.О.Ф.)

Мастер службы связи

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
О.И.Головко  
(подпись) (И.О.Ф.)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер –

заместитель начальника филиала

«Несвижское УМГ»

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

И.И. Платун

05.03.2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 4 от 22.02.2021г.  
по текущему ремонту объектов

**1 Наименование объектов:**

1.1 ЦРРЛ Alcatel 9681 LH МГ «Ямал-Европа»;

1.2 ЦРРЛ SAF CFM-LM.

**2 Инвентарный номер:**

2.1 2071;

2.2 100000039311.

**3 Местонахождение:**

3.1 Узел связи КС «Несвиж», УРС-23, ПРС-24;

3.2 Узел связи КС «Несвиж», база УМГ г.Несвиж.

**4 Краткая характеристика объекта:** в составе аппаратуры ЦРРЛ Alcatel 9681 LH МГ «Ямал-Европа», ЦРРЛ SAF CFM-LM имеются источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями.

**5 Дата проведения последнего текущего ремонта:** 4 квартал 2015г.

**6 Дата проведения, планируемого ремонта:** 2 квартал 2022г.

**7 Наименование работ:** Ремонт электропитающих устройств связи (ЭПУС) филиала «Несвижское УМГ»

Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	МВЗ	Инвентарный номер	Срок полезного использования
2014	2120403020	2071	
2015	2120403020	2071	
2010	2120400180	100000039311	

В процессе осмотра вышеназванного объекта, на основании актов контрольного заряд-разряда АКБ в соответствии с СТП СФШИ 02.78-2014, комиссией обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования, приборов	Ед. изм.	Кол-во	Выявленные дефекты
1	АКБ MARATHON XL 12V70 емкостью 66,6 А/ч	шт.	32	имеют отстающие и ограничивающие элементы.
2	АКБ Vaiper 6СТ-190.3L емкостью 190 А/ч	шт.	2	имеют отстающие и ограничивающие элементы.
3	АКБ Sprinter P12V875 емкостью 40 А/ч	шт.	8	имеют отстающие и ограничивающие элементы.



В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией определён объем работ по текущему ремонту электропитающих устройств связи (ЭПУС) филиала «Несвижское УМГ»:


№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж аккумуляторов MARATHON XL 12V70 емкостью 66,6 А/ч (ЦРРЛ Alcatel 9681LH УС КС «Несвиж», ПРС-24)	шт.	32	
2	Ремонт неисправных элементов (замена) АКБ MARATHON XL 12V70 емкостью 66,6 А/ч (ЦРРЛ Alcatel 9681LH УС КС «Несвиж», ПРС-24)	шт.	32	
3	Монтаж перемычек на аккумуляторы MARATHON XL 12V70 емкостью 66,6 А/ч (ЦРРЛ Alcatel 9681LH УС КС «Несвиж», ПРС-24)	шт.	32	
4	Контрольный заряд-разряд аккумуляторов MARATHON XL 12V70 емкостью 66,6 А/ч (ЦРРЛ Alcatel 9681LH УС КС «Несвиж», ПРС-24)	шт.	32	
5	Демонтаж аккумуляторов Vaiper 6СТ-190.3L емкостью 190 А/ч (ЦРРЛ Alcatel 9681LH АДЭС УРС-23)	шт.	2	
6	Ремонт неисправных элементов (замена) АКБ Vaiper 6СТ-190.3L емкостью 190 А/ч (ЦРРЛ Alcatel 9681LH АДЭС УРС-23)	шт.	2	
7	Монтаж перемычек на аккумуляторы Vaiper 6СТ-190.3L емкостью 190 А/ч (ЦРРЛ Alcatel 9681LH АДЭС УРС-23)	шт.	2	
8	Контрольный заряд-разряд аккумуляторов Vaiper 6СТ-190.3L емкостью 190 А/ч (ЦРРЛ Alcatel 9681LH АДЭС УРС-23)	шт.	2	
9	Демонтаж аккумуляторов Sprinter P12V875 емкостью 40 А/ч (ЦРРЛ SAF CFM-LM)	шт.	8	
10	Ремонт неисправных элементов (замена) АКБ Sprinter P12V875 емкостью 40 А/ч (ЦРРЛ SAF CFM-LM)	шт.	8	
11	Монтаж перемычек на аккумуляторы Sprinter P12V875 емкостью 40 А/ч (ЦРРЛ SAF CFM-LM)	шт.	8	
12	Контрольный заряд-разряд аккумуляторов Sprinter P12V875 емкостью 40 А/ч (ЦРРЛ SAF CFM-LM)	шт.	8	


Председатель комиссии:  
Начальник службы связи  
(должность)


Члены комиссии:

Ведущий инженер РРЛ  
(должность)

Мастер службы связи  
(должность)

  
(подпись) **Д.В.Мурза**  
(И.О.Ф.)

  
(подпись) **И.Э.Лашук**  
(И.О.Ф.)

  
(подпись) **О.И.Головко**  
(И.О.Ф.)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер –  
заместитель начальника филиала  
«Несвижское УМГ»  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

И.И. Платун

03 . 03 . 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 5 от 22.02.2021г.  
по текущему ремонту объектов

**1 Наименование объектов:**

1.1 Радиокабельная система связи МГ «Т-М-И» км 706-843.

**2 Инвентарный номер:**

2.1 100000040001.

**3 Местонахождение:**

3.1 Узел связи КС «Несвиж».

**4 Краткая характеристика объекта:** в составе аппаратуры радиокабельной системы связи МГ «Т-М-И» км 706-843 используется источник бесперебойного питания с аккумуляторными батареями.

**5 Дата проведения последнего текущего ремонта:** 2012г.

**6 Дата проведения, планируемого ремонта:** 2 квартал 2022г.

**7 Наименование работ:** Ремонт электропитающих устройств связи (ЭПУС) филиала «Несвижское УМГ»

Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	МВЗ	Инвентарный номер	Срок полезного использования
2012	2120401950	100000040001	

В процессе осмотра вышеназванного объекта, на основании актов контрольного заряд-разряда АКБ в соответствии с СТП СФШИ 02.78-2014, комиссией обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования, приборов	Ед. изм.	Кол-во	Выявленные дефекты
1	АКБ CSB TPL121500 емкостью 150 А/ч	шт.	4	Все элементы ограничивающие

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией определён объем работ по текущему ремонту электропитающих устройств связи (ЭПУС) филиала «Несвижское УМГ»:

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Ед. изм.	Кол -во	Примечание
1	Демонтаж аккумуляторов	шт.	4	
2	Ремонт неисправных элементов (замена) АКБ	шт.	4	
3	Контрольный заряд-разряд батарей аккумуляторов	шт.	4	
4	Монтаж перемычек на аккумуляторы	шт.	4	

Председатель комиссии:

Начальник службы связи

(должность)


Члены комиссии:

Ведущий инженер СР и ТК

(должность)

Мастер службы связи

(должность)




Д.В.Мурза

(И.О.Ф.)



В.Г.Коржак

(И.О.Ф.)



О.И.Головко

(И.О.Ф.)