

Техническое задание № 04/1206-2024 от 18.05.2023

на закупку оповещателей в соответствии с Приложением 1

номер и краткое наименование МТР из ИУС П

в интересах филиалв ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

наименование подразделения - конечного получателя МТР

в соответствии с планом приобретения МТР для РЭН в 2024 году

указать основание для проведения закупки (план, распоряжение, докладная и пр.)

1. Количество (объем) закупаемых МТР: в соответствии с Приложением 1.

2. Требуемый срок (график) поставки закупаемых МТР: в соответствии с Приложением 1.

3. Перечень показателей (характеристик) закупаемых МТР:

3.1. описание потребительских свойств;

3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.);

3.3. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА в соответствии с документацией изготовителя;

3.4. спецификация в соответствии с документацией изготовителя;

3.5. план, эскиз, чертеж в соответствии с документацией изготовителя;

3.6. необходимые качественные показатели в соответствии с документацией изготовителя;

3.7. тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ж/д цистерна, ящик, упаковка и т. п. – для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.), в которых должны быть поставлены МТР одноразовая невозвратная упаковка;

3.8. при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупаются, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт нет условий;

3.9. дополнительные условия для включения в контракт (необходимость технического обслуживания, инженерно-технического сопровождения, необходимость установки закупаемого оборудования сторонними специалистами, необходимость обучения и пр.) нет условий;

3.10. Документация и разрешения, требуемые для подтверждения соответствия МТР требованиям законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром» (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение, нахождение в Едином реестре МТР, ИНТЕРГАЗСЕРТ и др.): паспорт; гарантийный талон; требования по включению в Единый Реестр МТР, допущенных к применению в производственной деятельности Общества в соответствии с требованиями ПАО «Газпром» в соответствии с Приложением 1.

4. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2024 год.

5. Требования по гарантии закупаемых МТР: гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования на склад покупателя.

6. Предполагаемые изготовители МТР: ООО «Комтид», РБ

7. Предполагаемые марки, модели: в соответствии с Приложением 1.

8. Взаимозаменяемые аналоги: нет данных.

9. Код ОКПД2: в соответствии с Приложением 1.

Начальник службы АСУ, А и ТМ

Техническое задание подготовил
Зам. Нач. службы АСУ, А и ТМ



Ю.Е.Шашута

И.С.Карчевский

Количество закупаемых МТР и требуемый срок их поставки.

Таблица 1

№ п/п	Номер и краткое наименование МТР из ИУС П	Предполагаемые марки, модели	Вхождение в Единый Реестр МТР	Код ОКПД2	Потребность в поставке, шт				Кол- во, шт.
					2024 год				
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	№12215653 Оповещатель светозвуковой ПКИ-СМ12	ПКИ-СМ12 (или аналог)	нет	26.30.50.123	4	-	-	-	4

Технические характеристики и описание потребительских свойств закупаемой продукции.

Таблица 1. п.1 ПКИ-СМ12

Потребляемая мощность: - не более 0,9Вт (дежурный) и 1,2Вт (тревога)

Диапазон напряжения питания - $12\pm 3В$

Уровень звукового сигнала на расстоянии 1 м по оси оповещателя - 90-105 дБ

Габаритные размеры, мм - 130х113х43

Масса, кг - не более 1,5

Условия эксплуатации: $-40+55^{\circ}С$

Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254