

УТВЕРЖДАЮ
Начальник филиала «Оршанское УМГ»
_____ Д.А.Мазурчик
« 12 » 06 2023 г.

Техническое задание

на закупку	Извещатель пожарный автоном ИП 212-22
в интересах	филиала «Оршанское УМГ»
в соответствии с	планом материально-технического обеспечения ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
1. Количество (объем) закупаемого товара	3 шт.
2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара	II квартал 2024г.
3. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара	
3.1. описание потребительских свойств	Для обнаружения пожара и подачи тревожного сигнала
3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.)	Автономный; Чувствительность, дБ/м: 0,05-0,2; Напряжение питания, В: 7,3-16; Источник питания, тип: «Крона»
3.3. ГОСТ, ТУ и другие нормы	-
3.4. спецификация	-
3.5. план, эскиз, чертеж	-
3.6. необходимые качественные показатели	Срок службы не менее, год: 5
3.7. тара, емкость, в которых должен быть поставлен товар	Упаковка
3.8 при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупается, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт	-
3.9. дополнительные условия для включения в контракт закупки	-
3.10. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.)	Паспорт. Товарный ярлык.
4. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения	2023г.
5. Требования по гарантии закупаемого товара	Не менее 6 месяцев
6. Предполагаемые изготовители товаров	Бренд: «Фармтехсервис»
7. Предполагаемые марки, модели	Артикул: к1380
8. Взаимозаменяемые аналоги	-

Начальник цеха
_____ Н.Л.Понкратов